



LEGENDA / ZESTAWIENIE OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	
SYMBOL	OPIS
	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA RE: 1p 1P+N+PE 3x16 P65, 230/400V, 50Hz
	Oprowa LED ALUMIN 48W 1500mm P65 400K 480lm
	OPRAWA FLUORESCENCYJNA -230V / E27 / 14W / P44 / TYP CANEA
	WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOŚCI ok.100m3/h
	WENTYLATOR MECHANICZNY O WYDAJNOŚCI ok.150m3/h
	WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY POŁOŻONY: 10A-230V / IP 44, PT1
	WYŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY POŁOŻONY: 10A-230V / IP 44, PT1
	GNIAZDO POŁOŻONY: 16A-230V / IP+N+PE, IP44, PT1, SERIA POLICOPTIMA
	22

UWAGI

UKŁAD SIECI: TNS

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INSTALACJE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYKONAĆ O MIN. IP44, W POZOSTAŁYCH POMIESZCZENIACH IP20.

INSTALACJE KŁADZONE NATYNKOWO NA ŚCIANACH I SUFITACH W KORYTAKACH KABLOWYCH PCV.

PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI W GÓRNYM PASIE INSTALACYJNYM.

INSTALACJE OŚWIELENIOWE WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDY20 3x1,5mm².

INSTALACJE GNIAZD 230V WYKONAĆ PRZEWODAMI TYPU YDY20 3x2,5mm².

POŁĄCZENIA OBWODÓW WYKONYWAĆ W PUSZKACH INSTALACYJNYCH PRZY WYKORZYSTANIU SZYBKOZŁĄCZEK.

WYSOKOŚĆ MONTAŻU GNIAZD WTYKOWYCH 380mm OD PODŁOGI JEZELI NIE SĄ OPISANE INACZEJ

POZIOM NATEŻENIA OŚWIELENIOWE ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

WENTYLATOR ZAŁĄCZANY OSOBNYM WYŁĄCZNIKIEM

BUDYNEK WYPOSAŻONY W GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY

BUDYNEK NALEŻY UZIEMIĆ - UZIOM SZPIŁKOWY POŁĄCZONY PE Z RE ZA POMOCĄ LINKI LGV 25,0mm²

REZYSTANCJA WYPADKOWA UZIEMIENIA R <100 om

BUDOMEX Tyma Projektowo - Budowlana Henryk Poprawski ul. Szczęśka 8 64-100 LESZNO		NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: TYMCZASOWY KONTENEROWY BUDYNEK SOCJALNY ul. Główna 35, 76-270 Ustka Dz. nr 1680/10, jedn. ewid. 22/201.1, Ustka, obręb 0001 Ustka		TYTUŁ / PRZEDMIOT: INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
INWESTOR/URZĘDNIK: GMINA MIASTO USTKA Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce ul. Ks. kard. Sł. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka ul. Główna 35, 76-270 Ustka		BRANŻA: Instalacje Elektryczne		DATA: Czerwiec 2018	
PROJEKTANCI:		SPECJALNOŚĆ:		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT:		NR DOK. IZBA:		NR RYS.:	
Inż. Zenon Pindara		Instalacyjno- Inżynierska		898/86/L0 WKPIE/393/101	
OPRACOWAŁ:				NR STRON: IE 1	